

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01616/23

Серия RU № 0454576

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью «ПО Химцентр». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9, этаж 2. Основной государственный регистрационный номер 1165476141731. Телефон: +73833475565. Адрес электронной почты: pro@chemcentre.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью «ПО Химцентр». Место нахождения (адрес юридического лица): 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9, этаж 2. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630040, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, Армейский микрорайон улица, дом 9.

**ПРОДУКЦИЯ** Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие тонкослойное, вспучивающееся на органической основе марки «КЕДР-АС», нанесённое согласно ТР 20.30.12-014/1-03877399-2023 «Технологический регламент по нанесению и применению тонкослойного вспучивающегося атмосферостойкого покрытия «КЕДР-АС», состав покрытия согласно Приложению № 1 на 1 листе (бланк №0922117). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.12-014-03877399-2021 с изм. 4 «Покрытие огнезащитное на органической основе «КЕДР-ТИ», «КЕДР-МЕТ-КО», «КЕДР-АС». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ППБ-649/05-2023 от 31.05.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 05-ОС/28-04/23 от 11.05.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68), подписавшие эксперты: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна. Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53795-2009 Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности (с Изменением N 1) пункты 3.4, 6.1. Группа огнезащитной эффективности согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0922117). Условия хранения: покрытие хранится в герметично закрытой таре изготовителя при температуре от минус 40°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 85%, удален от источников тепла. Тара с покрытием не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения покрытия - 24 месяца со дня изготовления, при условии хранения в плотно закрытой таре в фирменной пелло упаковке. Срок службы огнезащитного покрытия внутри помещения - не менее 40 лет, снаружи - не менее 40 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 29.04.2023 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 31.05.2023 **ПО** 30.05.2028

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грицкий Николай Михайлович (ф.и.о.)

Цицилов Алексей Владимирович (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.01616/23

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**

№ **0922117**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
3824 99 700 0	Средство огнезащиты для стальных конструкций: покрытие тонкослойное вспучивающееся на органической основе марки «КЕДР-АС», толщиной сухого слоя 5,5 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 11,0 кг/м <sup>2</sup> , без учета технологических потерь), нанесенное согласно ТР 20.30.12-014/1-03877399-2021 на грунт «ГФ-021» (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 2-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 120 минут)	ТУ 20.30.12-014-03877399-2021 с изм. 4 «Покрытия огнезащитные на органической основе «КЕДР-ТИ», «КЕДР-МЕТ-КО», «КЕДР-АС»

НЕ ПРОИЗВОДИЛ ТОВАРА

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

  
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)



Грешик Николай Михайлович  
(ф.и.о.)

Индизов Алексей Владимирович  
(ф.и.о.)