



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00339/21

Серия **KU** № **0271070**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл. Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

**ЗЯВЯТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ», место нахождения: 427411, РОССИЯ, РЕСП УДМУРТСКАЯ, ДЕРЕВНЯ КВАРСА, РАЙОН ВОТКИНСКИЙ, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 62, адрес места осуществления деятельности: 427411, РОССИЯ, Респ Удмуртская Воткинский р-н, д Кварса, ул Железнодорожная, дом 62, ОГРН: 112182800151, номер телефона: +78065044390, адрес электронной почты: zaks@nikizol.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ», место нахождения: 427411, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА УДМУРТСКАЯ, ВОТКИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ КВАРСА, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 62, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 427411, РОССИЯ, Респ Удмуртская, Воткинский р-н, д Кварса, ул Железнодорожная, дом 62.

**ПРОДУКЦИЯ**

Воздуховоды огнестойкие металлические, функционирование в составе систем приточно-вытяжной вентиляции, с теплоогнезащитным покрытием марки «Оби-ТехВент», смонтированные согласно Технологического регламента № В-004/60-180, прямоугольного сечения габаритными размерами по ширине от 100 мм до 750 мм при высоте от 100 мм до 1200 мм и по ширине от 100 мм до 1200 мм при высоте от 100 мм до 750 мм и круглого сечения от 100 мм до 920 мм, составом и пределами огнестойкости согласно Приложению № 1 на 1 листе (Бланк № 0778452), выпускаемые по ТУ 28.25.30-006-30098924-2020 «Изделия для систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования».

Серийный выпуск. КОД ТИ ВЭД ЕАЭС 7308 90 980 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокола № НМУЭ-275/07-2021, выданного 30.07.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 316-СС/06-2021, выданного 28.06.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Схема сертификации: С

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ Р 53299-2013 Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость (Издание с Поправкой). Показатели огнестойкости согласно Приложению № 1 на 1 листе (Бланк № 0778452). Условия хранения при температуре от - 30°C до + 30°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Срок хранения не более 12 месяцев с момента изготовления. Срок службы не менее 25 лет при соблюдении условий ТР № В-004/60-180.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.07.2021 ПО 29.07.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Подписи и печать:

- Федорова Наталья Александровна (И.О.)
- Церликанов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00339/21

Серия **RU** № **0778452**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
7308 90 980 9	<p>Воздуховоды огнестойкие металлические, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, с теплоогнезащитным покрытием марки «ОБМ-ТехВент», смонтированные согласно Технологического регламента № В-004/60-180, прямоугольного сечения габаритными размерами по ширине от 100 мм до 750 мм при высоте от 100 мм до 1200 мм и по ширине от 100 мм до 1200 мм при высоте от 100 мм до 750 мм и круглого сечения от 100 мм до 920 мм, составом и пределами огнестойкости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сборных элементов на фланцевом соединении из стали толщиной стенки не менее 0,8 мм;</li> <li>- огнезащитного базальтового материала марки «ОБМ-20Ф» (выпускаемого по ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1), плотностью не менее 25 кг/м<sup>3</sup>, толщиной 20 мм с системой крепления из металлической сетки или проволоки диаметром не менее 0,5 мм, обеспечивает предел огнестойкости EI60;</li> <li>- сборных элементов на фланцевом соединении из стали толщиной стенки не менее 0,8 мм;</li> <li>- огнезащитного базальтового материала марки «ОБМ-30Ф» (выпускаемого по ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1), плотностью не менее 25 кг/м<sup>3</sup>, толщиной 30 мм, с системой крепления из металла сечением не менее 0,5 мм, обеспечивает предел огнестойкости EI90;</li> <li>- сборных элементов на фланцевом соединении из стали толщиной стенки не менее 0,8 мм;</li> <li>- огнезащитного базальтового материала марки «ОБМ-40Ф» (выпускаемого по ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1), плотностью не менее 25 кг/м<sup>3</sup>, толщиной 40 мм, с системой крепления из металлической сетки или проволоки диаметром не менее 0,5 мм, обеспечивает предел огнестойкости EI120;</li> <li>- сборных элементов на фланцевом соединении из стали толщиной стенки не менее 0,8 мм;</li> <li>- огнезащитного базальтового материала марки «ОБМ-50Ф» (выпускаемого по ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1), плотностью не менее 25 кг/м<sup>3</sup>, толщиной 50 мм с системой крепления из металлической сетки или проволоки диаметром не менее 0,5 мм, обеспечивает предел огнестойкости EI150;</li> <li>- сборных элементов на фланцевом соединении из стали толщиной стенки не менее 0,8 мм;</li> <li>- огнезащитного базальтового материала марки «ОБМ-70Ф» (выпускаемого по ТУ 5769-001-38653408-2012 с изм. №1), плотностью не менее 25 кг/м<sup>3</sup>, толщиной 70 мм с системой крепления из металлической сетки или проволоки диаметром не менее 0,5 мм, обеспечивает предел огнестойкости EI180;</li> </ul>	ТУ 23.25.30-006-20098924-2020 «Изделия для систем вентиляции, дымоудаления и кондиционирования»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Федорова Наталья Александровна (Ф.И.О.)

Щербианов Дмитрий Евгеньевич (Ф.И.О.)