



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00026/20

Серия **RU** № **0230239**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ». Место нахождения (адрес юридического лица): 117545, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДОРОЖНАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМНАТА К1-216.  
Основной государственный регистрационный номер: 5187746033118.  
Телефон: +74952041462. Адрес электронной почты: td-vztm@yandex.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ». Место нахождения (адрес юридического лица): 427411, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ВОТКИНСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ КВАРСА, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 62.  
Основной государственный регистрационный номер: 1121828000150.

**ПРОДУКЦИЯ** Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения размером 400x600 мм из сборных элементов оцинкованной стали толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 28.25.30-006-30098924-2020) с огнезащитным покрытием «ОСМ Alr duct 60» (ТУ 23.99.19-001-35309277-2019), состоящего из базальтового супертонкого волокна с нанесенным адгезионным слоем, кашированный алюминиевой фольгой с одной стороны, с поверхностной плотностью не менее 200 г/м<sup>2</sup>, толщиной не менее 5,0 мм, монтаж согласно технологическому регламенту № 23.99.19.

Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 7308 90 980 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний ППБ-359/06-2020 от 30.06.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 321-СС/05-2019 от 21.05.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость» (с Поправкой). Предел огнестойкости – EI60. Материал «ОСМ Alr duct 60» должен транспортироваться и храниться в упаковке изготовителя при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Гарантийный срок хранения материала «ОСМ Alr duct 60» - 6 месяцев со дня изготовления. Срок службы покрытия «ОСМ Alr duct 60», смонтированного и эксплуатируемого в строгом соответствии с Технологическим регламентом № 23.99.19 - не менее 20 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 30.06.2020 **ПО** 29.06.2025

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Голубева Дарья Львовна (Ф.И.О.)

Белов Максим Сергеевич (Ф.И.О.)