

141090, Московская область,
г.о. Королев, г. Королев,
мкр. Юбилейный,
ул. Ленинская, д.14, помещ.037
тел.+7 (925) 552-34-06
e-mail: luxpolychem@bk.ru



Паспорт качества на монтажную пену

Наименование: Огнестойкая ,всесезонная «EGIDAFIREFOAM»

ТУ 2257 -001-31846334-2015

Партия: 2/8/230523

Дата производства: 23.05.2023г

Количество баллонов: 816 шт

Вместимость баллонов: 1000мл

№ п/п	Наименование показателя	Нормы по ТУ	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Вязкая однородная масса, белого, светло-жёлтого, светло-бежевого цвета	соответствует
2	Вес брутто, г	910±10	909
3	Время отлипа, не более, мин	10	5
4	Время резки, не более, мин	90	15
5	Размер ячеек затвердевшей пены, не более, мм	10	6
6	Кажущаяся плотность, не более, кг/м ³	20	13,83
7	Стабильность размеров, не более,%	5	2,17
8	Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, не более, %	95	98,8

Предельные состояния пены (Е – потеря целостности; I - потеря теплоизолирующей способности) зафиксировано сертификатом НОСПБ.РУ.ЭО.ПРО07.Н.00319 №030412, от 07.04.2020г.

Результаты испытания зафиксированы протоколом № 00559/ЕМ-16, согласно данным протокола и сертификата, для щели шириной до 30мм предельное состояние огнестойкости EI90.

Заключение:

Пена монтажная профессиональная, огнестойкая, всесезонная «EGIDAFIREFOAM» соответствует требованиям ТУ 2257 -001-31846334-2015

Гарантийный срок хранения, не менее 18 месяцев.

Представитель лаборатории



Подпись

Маленов С.В.
Ф.И.О.