

Исх.№ 36 от 14.03.2025

ООО «НСТ»

Уважаемый Андрей Владимирович!

В ответ на Ваш запрос о возможности нанесения на огнезащитное термовспучивающееся покрытие «КЕДР-МЕТ-КО» и огнезащитное атмосферостойкое покрытие «КЕДР-АС» (выпускаемые по ТУ 20.30.12-014-03877399- 2021) эмали ПФ-115 сообщаем:

- для придания декоративного вида нанесение на огнезащитные покрытия «КЕДР-МЕТ-КО» и «КЕДР-АС» фасадной защитной эмали «Максимум АК-Ф» (ТУ 20.30.12- 010-03877399-2020), грунт-эмали «Максимум УР» (ТУ 20.30.12- 010-03877399-2020), эмали ПФ-115 разрешается;

- нанесение фасадной защитной эмали «Максимум АК-Ф», грунт-эмали «Максимум УР» эмали ПФ-115 не влияет на огнезащитную эффективность покрытий «КЕДР-МЕТ-КО» и «КЕДР-АС».

Главный технолог
ООО «ПО Химцентр»



Величко В.Е.