

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НБ97.В.00077/25

Серия **RU** № **1001636**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3824 99 700 0	<p>Средство конструктивной огнезащиты для стальных конструкций: система защитных покрытий марки «FIRE TAMER II» в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - покрытие теплоизоляционное толстослойное марки «КЕДР-ТИ», толщиной сухого слоя не менее 5,7 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 7,41 кг/м², без учёта технологических потерь); - покрытие тонкослойное вспучивающееся атмосферостойкое на органической основе, марки «КЕДР-АС», толщиной сухого слоя не менее 2,8 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 5,6 кг/м², без учёта технологических потерь), нанесенная согласно ТР 20.30.12-014/3-03877399-2023 «Технологический регламент по нанесению и применению системы защитных покрытий «FIRE TAMER II», состоящей из покрытий «КЕДР-ТИ» - «КЕДР-АС» для огнезащиты металлоконструкций» с изм. №1 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020), толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения № 20Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (приведенная толщина металла не менее 3,4 мм) обеспечивает 1-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 150 минут) 	<p>ТУ 20.30.12-014-03877399-2021 «Покрытия огнезащитные на органической основе «КЕДР-ТИ», «КЕДР-МЕТ-КО», «КЕДР-АС». Технические условия» с изм. №4</p>

Условия хранения: в герметично закрытой таре изготовителя при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С и относительной влажности не более 85% вдали от источников тепла. Тара с покрытиями не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямым солнечным лучам.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления при условии хранения в плотно закрытой таре в целой, фирменной упаковке.

Срок службы огнезащитного покрытия внутри и снаружи помещения при температуре от минус 60 °С до плюс 60 °С, с относительной влажностью воздуха до 100% – не менее 40 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Гарунтась Денис Александрович (Ф.И.О.)

Смолин Павел Юрьевич (Ф.И.О.)