

## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsofb@nsofb.ru



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ\*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.111.Н.00294**

(номер сертификата соответствия)

**038224**

(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».  
ОГРН: 1165476141731.  
Юридический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.  
Фактический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.  
Телефон: +7 (383) 347-62-72. Адрес электронной почты: pro@chemcentre.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ПО Химцентр».  
ОГРН: 1165476141731.  
Юридический адрес: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.  
Адрес производства: РОССИЯ, 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Озёрный, ул. Армейский микрорайон, 9.  
Телефон: +7 (383) 347-62-72. Адрес электронной почты: pro@chemcentre.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО «Центр пожарной сертификации». Место нахождения: 141100, Московская область, Щёлковский район, г. Щелково, ул. Советская, д.1, строение 2, помещение 20.  
Телефон +7 (495) 128-31-02, e-mail: cpb@standartrus.ru.  
Аттестат рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Пропитки огнезащитные марки "КЕДРОФФ-ПРО" для ткани, выпускаемые по ТУ 20.59.59-021-03877399-2025.  
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Трудновоспламеняемые материалы по ГОСТ Р 50810-95;  
Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;  
Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;  
Не относятся к легковоспламеняемым материалам по ГОСТ Р 53294-2009.

код ОКПД 2  
20.59.59.900  
код ТН ВЭД  
-

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПС-25/02-0041 от 19.02.2025 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр пожарной сертификации» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.111).

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

ТУ 20.59.59-021-03877399-2025 «ПРОПИТКИ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ МАРКИ "КЕДРОФФ-ПРО" ДЛЯ ТКАНИ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 19.02.2025 ПО 18.02.2030



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
подпись, инициалы, фамилия

П.А. Кузин  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.А. Тюльпин  
инициалы, фамилия

\* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду  
в Федеральном реестре СМИ  
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pf  
Сертификат не применяется при обязательной сертификации