



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00319

(номер сертификата соответствия)

030412

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКСПОЛИХИМ». ИНН: 5018186972. КПП: 501801001. ОГРН: 1165018055454. Юридический адрес: 141078, Московская область, г. Королев, ул. проспект Королева, д. 5Д, к. 1, пом. 025. Телефон: +7 (925) 552-34-06. E-mail: luxpolychem@bk.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮКСПОЛИХИМ». ИНН: 5018186972. КПП: 501801001. ОГРН: 1165018055454. Юридический адрес: 141078, Московская область, г. Королев, ул. проспект Королева, д. 5Д, к. 1, пом. 025. Телефон: +7 (925) 552-34-06. E-mail: luxpolychem@bk.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского 7/11, офис 101 В. Тел.: 8 800 700 22 56, ОГРН: 1153926025901. Свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая полиуретановая, однокомпонентная, по рецептуре НГ-16, в аэрозольной упаковке, изготавливаемая по ТУ 2257-001-31846334-2015 «ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ (МОНТАЖНАЯ ПЕНА)». Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».  
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.» Показатели огнестойкости согласно Приложению на 1 листе (см. приложение на бланке № 005674)

код ОКПД2  
20.30.22.170

код ТН ВЭД  
3214 10 100 1

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 00559/ЕМ-16, 00560/ЕМ-16, 00561/ЕМ-16, 00562/ЕМ-16 от 07.04.2020 года. ИЛ «ПожГарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.007 от 19.07.2016 года.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 2257-001-31846334-2015, сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P42474 от 11.03.2020 года, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» свидетельство № РОСС RU.31389.04ИБС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.04.2020 г. по 06.04.2025 г.



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР007.Н.00319  
 (номер сертификата соответствия)

005674  
 (учетный номер бланка)

**Сведения о национальных стандартах (сводах правил),  
 применяемых на добровольной основе для соблюдения требований  
 технического регламента:**

- ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.
- ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

Наименование продукции	Глубина заделки шва, мм	Толщина шва, мм	Предел огнестойкости строительной стеновой конструкции
Фрагмент строительной стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной монтажной огнестойкой полиуретановой, однокомпонентной, по рецептуре НГ-16, в аэрозольной упаковке, изготавливаемой по ТУ 2257-001-31846334-2015 «ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ (МОНТАЖНАЯ ПЕНА)».	100	40	EI 60
	100	30	EI 90
	100	20	EI 120
	200	20	EI 240



Руководитель  
 (подпись, инициалы, фамилия)  
 Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

*(Handwritten signatures)*

Фатсева М.Е.  
 Секерин Е.С.