

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.ncspb.ru, e-mail: naopb@ncspb.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

НСОПБ.RU.ПР.179.Н.00247

№

(номер сертификата соответствия)

030245

(счетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «ПО Химцентр», ОГРН 1165476141731

Юридический адрес: РФ, 630040, Новосибирская обл., р-н Новосибирский, пос. Озерный, мкр. Армейский, дом 9. Фактический адрес: РФ, 630040, Новосибирская обл., р-н Новосибирский, пос. Озерный, мкр. Армейский, дом 9, тел. +7 (383) 347-55-65; адрес электронной почты: pro@chemcentre.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «ПО Химцентр»

Юридический адрес: РФ, 630040, Новосибирская обл., р-н Новосибирский, пос. Озерный, мкр. Армейский, дом 9. Фактический адрес: РФ, 630040, Новосибирская обл., р-н Новосибирский, пос. Озерный, мкр. Армейский, дом 9, тел. +7 (383) 347-55-65; адрес электронной почты: pro@chemcentre.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр", ОГРН 1137746804612, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0 RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Покрытие огнезащитное "КЕДР-МЕТ-КО" для стальных конструкций, выпускаемое по ТУ 2316-007-66242199-2016. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)  
20.30.22

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, свода правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)  
(См. приложение - бланк № 005086)

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Д19-09-25/1 от 25.09.2019г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0 RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P40670 от 05.03.2018г. выдан ОО "Гарантия Качества", рег. № РОСС RU.31389.04ИБС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.09.2019 г. по 25.09.2024г.



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Арбузова  
А.Ю. Девлов



Произведено в г. Новосибирск  
А.Р. 299102



НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
 регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение  
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.179.Н.00247  
 (номер сертификата соответствия)

005086  
 (учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для подтверждения соответствия продукции

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53295-2009 (с Изменением №1)	Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности.	Время достижения опытным образцом критической температуры 500°C - не менее 90 мин, при толщине сухого слоя не менее 0,74 мм и расходе 1,22 кг/м <sup>2</sup> (без учета технологических потерь) на стальной колонне двутаврового сечения № 100Б1 (ГОСТ 26020-83) (приведенная толщина металла 9,2 мм), при нанесении на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) толщиной слоя 50 мкм.



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

*Handwritten signature of A.S. Khromova*

А.С. Хромова

Эксперт (Эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.Ю. Леонов