

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ 04ИДЮ0.117.RU.H.00062

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБМ» (ООО «ОБМ»).  
Адрес: 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД ГОРОД,  
ФЕДОСЕЕНКО УЛИЦА, ДОМ 6, ЛИТЕР Л, ПОМЕЩЕНИЕ 2.  
ОГРН 1121828000150. Телефон: +78005004890, адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБМ» (ООО «ОБМ»).  
Адрес: 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНИЙ НОВГОРОД ГОРОД,  
ФЕДОСЕЕНКО УЛИЦА, ДОМ 6.  
ОГРН 1121828000150. Телефон: +78005004890, адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум». Адрес:  
121354, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение Ц, комната 7Б,  
ОГРН:1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации №  
РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытие негорючее огнезащитное (мастика), на основе жидкого натриевого стекла,  
кварцевой муки и талька, марок: «EXPERT Premium», «EXPERT Standart», выпускаемое по ТУ  
2262-001-38653408-2014. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.21.150  
код ТН ВЭД: -

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.», п. 6, метод 1-  
Негорючие (НГ).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-154/06-2022 от 09.06.2022 г., ИЛ  
"Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118  
от 11.11.2021г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р  
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № ЦОТК.RU.МК009.К00042 от 14.09.2020 г., выдан ОС ООО  
«Лаборатория Стандартов», рег. № ЦОТК.ИДВ0.RU.ОС.МК009.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Хранить в заводской упаковке, в закрытом помещении. Гарантийный срок хранения – 12  
месяцев.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 09.06.2022 по 08.06.2025



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации



Н.К. Потапкин

А.О. Соколов